

SM1000A-24 模块与组态王联机步骤

1、设置串口



2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU



3、选择设备测试



40001
40002
40003
40004



注意设备地址选为 1

与组态软件的连接

在组态软件中，寄存器对照表：

| 序 号 | 寄 存 器 名 称 | 寄 存 器 地 址 | 数 据 类 型 |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 1 | 温度 1 | 40001 | 整型 |
| 2 | 温度 2 | 40002 | 整型 |
| 3 | 温度 3 | 40003 | 整型 |
| 4 | 温度 4 | 40004 | 整型 |
| 5 | 温度 5 | 40005 | 整型 |
| 6 | 温度 6 | 40006 | 整型 |
| 7 | 温度 7 | 40007 | 整型 |
| 8 | | | |



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

英文网址：<http://www.sonbus.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼