

## SM1201B-8 模块与组态王联机步骤

### 1、设置串口



### 2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU



3、选择设备测试



40001

...

40008



注意设备地址选为 1

## 与组态软件的连接

在组态软件中，寄存器对照表：

| 序 号 | 寄 存 器 名 称 | 寄 存 器 地 址 | 数 据 类 型 |
|-----|-----------|-----------|---------|
| 1   | 温度        | 40001     | 整型      |
| 2   | 温度        | 40002     | 整型      |
| 3   | 温度        | 40003     | 整型      |
|     | ...       | ...       |         |
| 8   | 温度        | 40008     | 整型      |



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

英文网址：<http://www.sonbus.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼