

SD2191B 传感器与组态王联机步骤

1、设置串口



2、在 PLC 设备厂家找出莫迪康 RTU

3、选择设备测试



40001
40002
40003



注意设备地址选为 1

与组态软件的连接

在组态软件中，寄存器对照表：

序 号	名 称	寄 存 器 地 址	倍 率	值 范 围
1	温度寄存器	40001	0.01	0-65535
2	湿度寄存器	40002	0.01	0-65535
3	照度寄存器	40003	10	0-20000
4	温度偏差校正值	40005	0.01	-2000 到 2000
5	湿度偏差校正值	40006	0.01	-2000 到 2000
6	照度偏差校正值	40007	10	-2000 到 2000
7	光照度量程缩放系数	40008	0.0001	2000-50000



上海搜博实业有限公司

电话：021-51083595

中文网址：<http://www.sonbest.com>

英文网址：<http://www.sonbus.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼